


Date climatiche di riferimento per le tre zone per il calcolo dello SCOP

Poiché le condizioni climatiche hanno un impatto significativo sul funzionamento negli apparecchi a pompa di calore, sono state definite 3 zone climatiche all'interno dell'UE: **calda**, **media**, **fredda**.
I punti di misurazione sono omogenei: 12°C, 7°C, 2°C e -7°C.



Calda (Atene)

Carico Parziale	Condizioni di temperatura		
	Esterno		Interno
	DB	WB	DB
–	–	–	20 °C
100%	2 °C	1 °C	20 °C
64%	7 °C	6 °C	20 °C
29%	12 °C	11 °C	20 °C

Media (Strasburgo)

Carico Parziale	Condizioni di temperatura		
	Esterno		Interno
	DB	WB	DB
88%	-7 °C	-8 °C	20 °C
54%	2 °C	1 °C	20 °C
35%	7 °C	6 °C	20 °C
15%	12 °C	11 °C	20 °C

Fredda (Helsinki)

Carico Parziale	Condizioni di temperatura		
	Esterno		Interno
	DB	WB	DB
61%	-7 °C	-8 °C	20 °C
37%	2 °C	1 °C	20 °C
24%	7 °C	6 °C	20 °C
11%	12 °C	11 °C	20 °C